

Отдел надзорной деятельности по Суджанскому,
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
Беловскому и Большесолдатскому районам
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Курской области

п. Ширковский
(место составления акта)

«06» декабря 2017 г.
(дата составления акта)
17 час. 10 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица № 99**

По адресу/адресам: Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет, п. Ширковский

(место проведения проверки)

объект защиты — здания, помещения и территория областного бюджетного учреждения стационарного социального обслуживания Курской области "Ширковский психоневрологический интернат»

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

плановой, выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 20

(в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля

октября 2017 года № 99 выданного главным государственным инспектором Суджанского,

(надзора), органа муниципального контроля издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Беловского и Большесолдатского районов по пожарному надзору Радченко Геннадием

Викторовичем

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/выездная, документарная /выездная)

областного бюджетного учреждения стационарного социального обслуживания Курской области "Ширковский психоневрологический интернат», далее ОБУССОКО «Ширковский психоневрологический интернат»

(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«22» ноября 2017 г. с 11 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа 00 мин.

«5» декабря 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа 00 мин.

«6» декабря 2017 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня 11 часов 00 мин.

(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Суджанскому, Беловскому и Большесолдатскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки): Винокурова З.И. 02 ноября 2017 года 12 час. 15 мин

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а) проводившее проверку: главный государственный инспектор Суджанского, Беловского и

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего

Большесолдатского районов по пожарному надзору подполковник внутренней службы Курский

(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии,

Сергей Алексеевич, государственный инспектор Суджанского, Беловского и Большесолдатского

имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций

районов по пожарному надзору лейтенант внутренней службы Макаров Алексей Николаевич,

Инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности

ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Курской области Свидетельство об аттестации №46-АТ.ПБ.СВ.00013
А.Н. Уколов и старший инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области
пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Курской области Свидетельство об аттестации
№46-АТ.ПБ.СВ.00011 М.М. Бугаев

с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Винокурова Зинаида Ивановна – директор ОБУССОКО
 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
 «Ширковский психоневрологический интернат», Ильяшов Павел Михайлович - инженер по
 представителю юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
 пожарной профилактики ОБУССОКО «Ширковский психоневрологический интернат»
 саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении

мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1	В здании главного корпуса ОБУССОКО «Ширковский психоневрологический интернат» система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) не включается автоматически от командного импульса, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации.	Пункт 3.3, НПБ 104-03, Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме" пункт № 61	Директор ОБУССОКО «Ширковский психоневрологический интернат» Винокурова З.И.
2	В здании главного корпуса ОБУССОКО «Ширковский психоневрологический интернат» при использовании СОУЭ отсутствует специальный текст для оповещения работников.	Пункт 7, таблица № А 2, пункт 1. СП 5.13130.2009; п. 3.1 НПБ 104-03	Директор ОБУССОКО «Ширковский психоневрологический интернат» Винокурова З.И.
3	В здании главного корпуса ОБУССОКО «Ширковский психоневрологический интернат» (в обеденном зале и актовом зале) при использовании СОУЭ над эвакуационным выходом отсутствуют световые оповещатели «ВЫХОД».	Пункт 5.1, таблица 2, пункт 11, пункт 4.1, таблица 1, пункт 1, НПБ 104-03, Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме" пункт № 61.	Директор ОБУССОКО «Ширковский психоневрологический интернат» Винокурова З.И.
4	В здании слесарной, бани и прачечной ОБУССОКО «Ширковский психоневрологический интернат» при использовании СОУЭ над эвакуационным выходом отсутствуют световые оповещатели «ВЫХОД».	Пункт 5.1, таблица 2, пункт 11, пункт 4.1, таблица 1, пункт 1, НПБ 104-03, Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме" пункт № 61.	Директор ОБУССОКО «Ширковский психоневрологический интернат» Винокурова З.И.
5	В здании гаража ОБУССОКО «Ширковский психоневрологический интернат» при использовании СОУЭ над эвакуационным выходом отсутствуют световые оповещатели «ВЫХОД».	Пункт 5.1, таблица 2, пункт 11, пункт 4.1, таблица 1, пункт 1, НПБ 104-03, Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме" пункт № 61.	Директор ОБУССОКО «Ширковский психоневрологический интернат» Винокурова З.И.

6	Коридор, ведущий в бытовую комнату поваров пищеблока здания главного корпуса ОБУССОКО «Ширковский психоневрологический интернат» не оборудован пожарными извещателями (датчиками)	Пункт 14. таблица 1, пункт 6.1 НПБ 110-03	Директор ОБУССОКО «Ширковский психоневрологический интернат» Винокурова З.И.
7	Бытовая комната поваров пищеблока здания главного корпуса ОБУССОКО «Ширковский психоневрологический интернат» не оборудована пожарными извещателями (датчиками)	Пункт 14. таблица 1, пункт 6.1 НПБ 110-03	Директор ОБУССОКО «Ширковский психоневрологический интернат» Винокурова З.И.
8	В помещении котельной ОБУССОКО «Ширковский психоневрологический интернат» эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника.	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 “О противопожарном режиме” пункт № 42.	Заместитель директора ОБУССОКО «Ширковский психоневрологический интернат» Доронин В.А.
9	В здании ОБУССОКО «Ширковский психоневрологический интернат» не установлены указатели местоположения огнетушителей	пункт 4.2.3. СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации пункт 4.2.3. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 “О противопожарном режиме” пункт № 33	Заместитель директора ОБУССОКО «Ширковский психоневрологический интернат» Доронин В.А.
10	Отсутствует наличие на дверях здания склада ОБУССОКО «Ширковский психоневрологический интернат» обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 “О противопожарном режиме” пункт № 20	Заместитель директора ОБУССОКО «Ширковский психоневрологический интернат» Доронин В.А.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты не выполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

При проведении плановой, выездной проверки выявлено 10 нарушений требований пожарной безопасности

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
ИП, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, ИП, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель главного государственного инспектора Суджанского, Беловского и

(должность, фамилия, инициалы государственного

Большесолдатского районов по пожарному надзору Курский С.А.

инспектора по пожарному надзору)

«6» декабря 2017 года

Государственный инспектор Суджанского, Беловского и

(должность, фамилия, инициалы государственного

Большесолдатского районов по пожарному надзору Макаров А.Н.

инспектора по пожарному надзору)

«6» декабря 2017 года



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Директор ОБУССОКО «Ширковский
психоневрологический интернат»

Винокурова Зинаида Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),
должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юрид. лица,
ИП, его уполномоченного представителя)

« 6 » декабря 2017 года

(подпись)

Пометка об отказе в ознакомлении с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 51-00-22

(по вопросам неправомερных действий гос. инспекторов и консультаций)