

Приложение N 14
к приказу Минэкономразвития России
от 31.03.2021 г. N 151
(Типовая форма акта выездной проверки)



**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Суджанскому,
Беловскому и Большесолдатскому районам
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Курской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

от "15" октября 2022 г., 15 час. 20 мин. N 74

(дата и время составления акта)

307800, Россия, Курская область. г. Суджа, ул. Р. Люксембург, д. 15

(место составления акта)

**Акт выездной проверки
(плановой/внеплановой)**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением Главного государственного инспектора по Суджанскому, Беловскому и Большесолдатскому районам Курской области по пожарному надзору Радченко Алексея Викторовича № 74 от «28» октября 2022 г., учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий КНМ 46220061000200797110

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления Федерального государственного пожарного надзора (006)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Заместителем главного государственного инспектора Суджанского, Беловского и Большесолдатского районов Курской области по пожарному надзору Макаровым Алексеем Николаевичем

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: не привлекались

эксперты (экспертные организации):

1. Инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности У СЭУ ФПС ИПЛ по Курской области Уколов Артем Николаевич.

2. Старший инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области

пожарной безопасности **ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Курской области А.В. Миненков**
(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Зданий **ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СТАЦИОНАРНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "ШИРКОВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"**
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
юридический адрес: 307855, Курская область, Большесолдатский район, село Волоконск;
место фактического осуществления деятельности: 307855, Курская область, Большесолдатский район, село Волоконск
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: **ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СТАЦИОНАРНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "ШИРКОВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"**
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с "8" ноября 2022 г., 14 час. 00 мин. по "15" ноября 2022 г., 15 час. 00 мин..
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ... **(не приостанавливалась)**
с " " " " " Г., " час. " мин.
по " " " " " Г., " час. " мин.
(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: **2 рабочих дня**
(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с "08" ноября 2022 г., 10 час. 00 мин. по "08" ноября 2022 г., 13 час. 00 мин..

по месту: 307855, Курская область, Большесолдатский район, село Волоконск
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) Протокол осмотра

с "08" ноября 2022 г., 10 час. 00 мин. по "08" ноября 2022 г., 13 час. 00 мин..

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

по месту: 307855, Курская область, Большесолдатский район, село Волоконск

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: документы отражающие противопожарное состояние объекта, предоставленные ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СТАЦИОНАРНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "ШИРКОВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа), 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки)

В здании главного корпуса

1. На 2-м этаже, в актовом зале, в комнате № 2, в комнате № 13, в помещении хранения вещей, формирование сигналов управления системой оповещения 3-го типа осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, не удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р - п. 14.2; приложение Р, п. Р2 СП 5.13130.2009 [4]. Ст. 83 Технического регламента [1];

2. На 1-м этаже, в комнате № 9, в комнате № 10, в комнате № 11, в обеденном зале столовой, формирование сигналов управления системой оповещения 3-го типа осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, не удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р - п. 14.2; приложение Р, п. Р2 СП 5.13130.2009 [4]. Ст. 83 Технического регламента [1];

3. Помещение столовой не оборудовано системой пожарной сигнализации – п. 5, приложение 3, стр. 38 Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре".

Здание главного жилого корпуса

4. В здании главного жилого корпуса при применении СОУЭ 3-го типа не разработан специальный текст, не содержащий слов, способных вызвать панику - п. 6, таблицы 2 НПБ 104-03, пункта 1, таблицы 2, СП 3.13130.2009;

5. На 2-м этаже, в комнате № 2, в комнате № 13 уровень звука на уровне головы спящего человека менее 70 дБА - п.4.3 СП 3.13130.2009;

6. На 1-м этаже, в комнате № 9, в комнате № 4, в комнате № 10, в комнате № 11, уровень звука на уровне головы спящего человека менее 70 дБА - п.4.3 СП 3.13130.2009;

Здание хозяйственного корпуса

7. В помещении бани, формирование сигналов управления системой оповещения 2-го типа осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, не удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р - п. 14.2; приложение Р, п. Р2 СП 5.13130.2009 [4]. Ст. 83 Технического регламента [1];

Здание гаража

8. В гараже, формирование сигналов управления системой оповещения 2-го типа осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, не удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р - п. 14.2; приложение Р, п. Р2 СП 5.13130.2009 [4]. Ст. 83 Технического регламента [1].

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Предписание №74/3 от 15 ноября 2022 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на

объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

2) **Протокол об административном правонарушении № 76 от 15 ноября 2022 года по ст. 20.4 ч.1 КоАП РФ.**

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

**Заместитель главного государственного инспектор
Суджанского, Беловского и Большесолдатского
районов Курской области по пожарному надзору**

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Макаров А.Н




(подпись)

**Макаров А.Н., заместитель главного государственного инспектора Суджанского, Беловского
и Большесолдатского районов Курской области по пожарному надзору, т. 8-47143-2-14-80**

**Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их
представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)**

Директор ОБУССОКО "ШИРКОВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" «___»

2022 г. «___» ч. «___» мин.



**Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале**

*** Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.**

Сведения о выездной проверке
размещены в едином реестре
контрольных (надзорных)

мероприятий



QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Курской области УНД и ПР

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Курская область, г. Курск, ул. Можаяевская, 6

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНД и ПР по Суджанскому, Беловскому и Б-Солдатскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Курская область, г. Суджа, ул. Розы Люксембург, 15

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

с. Волоконск

(место составления)

« 08 » ноября 20 22 г.

(дата окончания проведения осмотра)

10 00

Осмотр начат

ч _____ мин « 08 » _____ ноября 20 22 г.

(указываются дата и время каждого из посещений объекта (помещений) контролируемого лица)

Заместителем главного государственного инспектора по Суджанскому, Беловскому и Б-
Солдатскому районам

по пожарному надзору, капитаном внутренней службы Макаровым А.Н.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа
государственного пожарного надзора)

место проведения осмотра

307855, Курская область, Большесолдатский район, село
Волоконск

(адрес)

от контролируемого лица присутствуют:

1. Директор ОБУССОКО "ШИРКОВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ
Шаповалов Иван Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица)

2.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя контролируемого лица)

дата и номер доверенности либо иного документа, на основании которого представляются интересы) (* в случае проведения осмотра в ходе

контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия от контролируемого лица присутствовали

(фамилии, имя, отчество (при наличии) представителей общероссийского народного фронта,

фамилия, инициалы Уполномоченного по защите прав предпринимателей

(*в случае проведения смотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия присутствовал специалист (эксперт)

(фамилия, инициалы, должность, звание, номер свидетельства об аккредитации эксперта)

Специалисту (эксперту)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные статьей 34 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

(подпись специалиста (эксперта))

Осмотром установлено: местом осмотра является

(описывается каждое помещение в отдельности

здания ОБУССОКО "ШИРКОВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ.

в том порядке, в котором они осматривались, выявленные при осмотре нарушения обязательных требований

Здание 2-х этажное, кирпичное, кровля металлическая, электрифицирован 220В

пожарной безопасности в каждом из помещений, а также излагаются заявления (пояснения) контролируемого лица)

В ходе осмотра выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

В здании главного корпуса

1. На 2-м этаже, в актовом зале, в комнате № 2, в комнате № 13, в помещении хранения вещей, формирование сигналов управления системой оповещения 3-го типа осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, не удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р - п. 14.2; приложение Р, п. Р2 СП 5.13130.2009 [4]. Ст. 83 Технического регламента [1];

2. На 1-м этаже, в комнате № 9, в комнате № 10, в комнате № 11, в обеденном зале столовой, формирование сигналов управления системой оповещения 3-го типа осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, не удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р - п. 14.2; приложение Р, п. Р2 СП 5.13130.2009 [4]. Ст. 83 Технического регламента [1];

3. Помещение столовой не оборудовано системой пожарной сигнализации – п. 5, приложение 3, стр. 38 Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре".

Здание главного жилого корпуса

4. В здании главного жилого корпуса при применении СОУЭ 3-го типа не разработан специальный текст, не содержащий слов, способных вызвать панику - п. 6, таблицы 2 НПБ 104-03, пункта 1, таблицы 2, СП 3.13130.2009;

5. На 2-м этаже, в комнате № 2, в комнате № 13 уровень звука на уровне головы спящего человека менее 70 дБА - п.4.3 СП 3.13130.2009;

6. На 1-м этаже, в комнате № 9, в комнате № 4, в комнате № 10, в комнате № 11, уровень звука на уровне головы спящего человека менее 70 дБА - п.4.3 СП 3.13130.2009;

Здание хозяйственного корпуса

7. В помещении бани, формирование сигналов управления системой оповещения 2-го типа осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, не удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р - п. 14.2; приложение Р, п. Р2 СП 5.13130.2009 [4]. Ст. 83 Технического регламента [1];

Здание гаража

8. В гараже, формирование сигналов управления системой оповещения 2-го типа осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, не удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р - п. 14.2; приложение Р, п. Р2 СП 5.13130.2009 [4]. Ст. 83 Технического регламента [1].

(подпись лица, проводившего осмотр)

(подпись контролируемого лица (представителя))

В ходе осмотра проводилась (-ись)

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

результаты которой являются-приложением к протоколу осмотра.

Протокол осмотра с приложениями предъявлен для ознакомления контролируемому лицу (представителю), специалисту (эксперту) участвовавшему в осмотре. При этом, указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол замечания относительно зафиксированных нарушений.

Замечания участников осмотра о дополнении и уточнении протокола осмотра

Имеются (их описание)/не имеются

(фамилия, инициалы участника (ов), внесшего замечание, с указанием замечания либо неточности)

Директор ОБУССОКО "ШИРКОВСКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ
Шаповалов Иван Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Специалист (эксперт)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Заместитель главного государственного инспектора Суджанского,
Беловского и Б-Солдатского районов по пожарному надзору
капитан внутренней службы Макаров А.Н.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

ПРОТОКОЛ № 76
об административном правонарушении

«15» ноября 2022 года
(дата составления)

с. Большое Солдатское
(место составления)

Я, заместитель главного государственного инспектора Суджанского, Беловского и Большесолдатского районов Курской области по пожарному надзору Макаров Алексей Николаевич отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Суджанскому, Беловскому и Большесолдатскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области, расположенного по адресу: Курская область, Суджанский район г. Суджа, ул. Розы Люксембург, д. 15, руководствуясь статьей 28.2, пунктом 42 части 2 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составил настоящий протокол в том, что должностное лицо,

1. Фамилия, имя, отчество Шаповалов Иван Сергеевич
2. Гражданство гражданин Российской Федерации
3. Дата и место рождения 12.11.1989 года рождения, с. Волоконск Большесолдатского района Курской области
4. Место работы, учебы ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СТАЦИОНАРНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "ШИРКОВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"
5. Занимаемая должность заместитель директора Областного бюджетного учреждения стационарного социального обслуживания Курской области "Ширковский психоневрологический интернат"
6. Документ, удостоверяющий личность паспорт 3809 № 668056 выдан ТП УФМС России по Курской области в Большесолдатском районе 10.12.2009 г. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда: нет

15 ноября 2022 года в 15 час. 20 мин. директор Областного бюджетного учреждения стационарного социального обслуживания Курской области "Ширковский психоневрологический интернат" Шаповалов Иван Сергеевич в зданиях Областного бюджетного учреждения стационарного социального обслуживания Курской области "Ширковский психоневрологический интернат", расположенном по адресу: Курская область, Большесолдатский район, с. Волоконск нарушил требования пожарной безопасности, а именно:

В здании главного корпуса

1. На 2-м этаже, в актовом зале, в комнате № 2, в комнате № 13, в помещении хранения вещей, формирование сигналов управления системой оповещения 3-го типа осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, не удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р - п. 14.2; приложение Р, п. Р2 СП 5.13130.2009 [4]. Ст. 83 Технического регламента [1];

2. На 1-м этаже, в комнате № 9, в комнате № 10, в комнате № 11, в обеденном зале столовой, формирование сигналов управления системой оповещения 3-го типа осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, не удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р - п. 14.2; приложение Р, п. Р2 СП 5.13130.2009 [4]. Ст. 83 Технического регламента [1];

3. Помещение столовой не оборудовано системой пожарной сигнализации – п. 5, приложение 3, стр. 38 Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре".

Здание главного жилого корпуса

4. В здании главного жилого корпуса при применении СОУЭ 3-го типа не разработан

специальный текст, не содержащий слов, способных вызвать панику - п. 6, таблицы 2 НПБ 104-03, пункта 1, таблицы 2, СП 3.13130.2009;

5. На 2-м этаже, в комнате № 2, в комнате № 13 уровень звука на уровне головы спящего человека менее 70 дБА - п.4.3 СП 3.13130.2009;

6. На 1-м этаже, в комнате № 9, в комнате № 4, в комнате № 10, в комнате № 11, уровень звука на уровне головы спящего человека менее 70 дБА - п.4.3 СП 3.13130.2009;

Здание хозяйственного корпуса

7. В помещении бани, формирование сигналов управления системой оповещения 2-го типа осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, не удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р - п. 14.2; приложение Р, п. Р2 СП 5.13130.2009 [4]. Ст. 83 Технического регламента [1];

Здание гаража

8. В гараже, формирование сигналов управления системой оповещения 2-го типа осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, не удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р - п. 14.2; приложение Р, п. Р2 СП 5.13130.2009 [4]. Ст. 83 Технического регламента [1].

Данные нарушения требований пожарной безопасности были выявлены в ходе проведения плановой, выездной проверки, которая проводилась на основании Решения о проведении плановой выездной проверки № 74 от «28» октября 2022, выданного главным государственным инспектором Суджанского, Беловского и Большесолдатского районов Курской области по пожарному надзору А.В. Радченко и подтверждаются Актом выездной плановой проверки № 74 от 15 ноября 2022 года.

Ответственность за вышеуказанные нарушения требований пожарной безопасности, предусмотрена частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Статьей 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" регламентировано, что руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.


Согласно Приказа Комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области № 81 л/с от 24.05.2021 г. Шаповалов Иван Сергеевич с 24.05.2021 года назначен директором Областного бюджетного учреждения стационарного социального обслуживания Курской области "Ширковский психоневрологический интернат"

Таким образом, директор Областного бюджетного учреждения стационарного социального обслуживания Курской области "Ширковский психоневрологический интернат" Шаповалов Иван Сергеевич совершил административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Объяснения лица, в отношении которого возбуждено административное дело

С протоколом ознакомлен(а) и мне разъяснены права, предусмотренные статьей 24.2, статьей 25.1 и статьей 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях: «Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, а в его отсутствие дело может быть рассмотрено лишь в случае, если от этого лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела, либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения». Также разъяснены требования статьи 51 Конституции РФ не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников.



Шаповалов И.С.
(подпись лица, в отношении которого возбуждено дело)

Административное дело будет рассмотрено 15 ноября 2022 года в 14 часов 00 минут, по адресу Курская область, Большесолдатский район с. Большое Солдатское, ул. Кооперативная, д. 19.


К протоколу прилагается:

1. Копия Решения о проведении плановой выездной проверки № 74 от «28» октября 2022, выданного главным государственным инспектором Суджанского, Беловского и Большесолдатского районов Курской области по пожарному надзору А.В. Радченко;
2. Копия Акта выездной плановой проверки № 74 от 15 ноября 2022 года;
3. Приказа Комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области № 81 л/с от 24.05.2021 г
4. Копия паспорта Шаповалов И.С.

«15» ноября 2022 года



Шаповалов И.С.
(подпись лица, в отношении которого возбуждено дело)

Подпись должностного лица, составившего протокол


Макаров А.Н.
(подпись) (Ф.И.О.)

Копию протокола об административном правонарушении получил

15» ноября 2022 года


Шаповалов И.С.

(подпись лица, в отношении которого возбуждено дело)

Протокол и материал переданы на рассмотрение

Главному государственному инспектору Суджанского, Беловского и Большесолдатского
(фамилия, имя, отчество судьи, наименование суда и его адрес, наименование и адрес уполномоченного органа; должность,

районов по пожарному надзору Радченко Алексею Викторовичу

фамилия, имя, отчество должностного лица, наименование органа и его адрес)

по адресу: г. Суджа, ул. Р. Люксембург, 15


(дата, подпись, принявшего протокол)

Радченко А.В.
(Ф.И.О.)

Постановление № 16-01-76-11-22 о назначении административного наказания

«15» ноября 2022 года
(дата составления)

с. Большое Солдатское
(место составления)

Я, главный государственный инспектор Суджанского, Беловского и Большесолдатского районов Курской области по пожарному надзору Радченко Алексей Викторович отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Суджанскому, Беловскому и Большесолдатскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области, расположенного по адресу: Курская область, Суджанский район г. Суджа, ул. Розы Люксембург, д. 15, 15 ноября 2022 года в период с 14 часов 00 минут по 14 часов 30 минут, по адресу: Курская область, Большесолдатский район с. Большое Солдатское, ул. Кооперативная, д. 19, кабинет ОНД и ПР, рассмотрев дело об административном правонарушении № 76 от 15 ноября 2022 года, возбужденного в отношении должностного лица - директора Областного бюджетного учреждения стационарного социального обслуживания Курской области "Ширковский психоневрологический интернат" Шаповалова Ивана Сергеевича, 12.11.1989 года рождения, с. Волоконск Большесолдатского района Курской области, (паспорт 3809 № 668056 выдан ТП УФМС России по Курской области в Большесолдатском районе 10.12.2009 г.), ранее к административной ответственности не привлекался, привлекаемый по статье 20.4 частям 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:

директор Областного бюджетного учреждения стационарного социального обслуживания Курской области "Ширковский психоневрологический интернат" Шаповалов Иван Сергеевич нарушил требования пожарной безопасности, установленные: Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 3.13130.2009, СП 5.13130.2009, Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"

Административное правонарушение совершено при следующих обстоятельствах.

15 ноября 2022 года в 15 час. 20 мин. директор Областного бюджетного учреждения стационарного социального обслуживания Курской области "Ширковский психоневрологический интернат" Шаповалов Иван Сергеевич в зданиях Областного бюджетного учреждения стационарного социального обслуживания Курской области "Ширковский психоневрологический интернат", расположенных по адресу: Курская область, Большесолдатский район, с. Волоконск нарушил требования пожарной безопасности, а именно:

В здании главного корпуса

1. На 2-м этаже, в актовом зале, в комнате № 2, в комнате № 13, в помещении хранения вещей, формирование сигналов управления системой оповещения 3-го типа осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, не удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р - п. 14.2; приложение Р, п. Р2 СП 5.13130.2009 [4]. Ст. 83 Технического регламента [1];

2. На 1-м этаже, в комнате № 9, в комнате № 10, в комнате № 11, в обеденном зале столовой, формирование сигналов управления системой оповещения 3-го типа осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, не удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р - п. 14.2; приложение Р, п. Р2 СП 5.13130.2009 [4]. Ст. 83 Технического регламента [1];

3. Помещение столовой не оборудовано системой пожарной сигнализации – п. 5, приложение 3, стр. 38 Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре".

Здание главного жилого корпуса

4. В здании главного жилого корпуса при применении СОУЭ 3-го типа не разработан специальный текст, не содержащий слов, способных вызвать панику - п. 6, таблицы 2 НПБ 104-03, пункта 1, таблицы 2, СП 3.13130.2009;

5. На 2-м этаже, в комнате № 2, в комнате № 13 уровень звука на уровне головы спящего человека менее 70 дБА - п.4.3 СП 3.13130.2009;

6. На 1-м этаже, в комнате № 9, в комнате № 4, в комнате № 10, в комнате № 11, уровень звука на уровне головы спящего человека менее 70 дБА - п.4.3 СП 3.13130.2009;

Здание хозяйственного корпуса

7. В помещении бани, формирование сигналов управления системой оповещения 2-го типа осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, не удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р - п. 14.2; приложение Р, п. Р2 СП 5.13130.2009 [4]. Ст. 83 Технического регламента [1];

Здание гаража

8. В гараже, формирование сигналов управления системой оповещения 2-го типа осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, не удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р - п. 14.2; приложение Р, п. Р2 СП 5.13130.2009 [4]. Ст. 83 Технического регламента [1].

Данные нарушения требований пожарной безопасности были выявлены в ходе проведения плановой, выездной проверки, которая проводилась на основании Решения о проведении плановой выездной проверки № 74 от «28» октября 2022, выданного главным государственным инспектором Суджанского, Беловского и Большесолдатского районов Курской области по пожарному надзору А.В. Радченко и подтверждаются Актом выездной плановой проверки № 74 от 15 ноября 2022 года.

Плановая выездная проверка в отношении зданий Областного бюджетного учреждения стационарного социального обслуживания Курской области "Ширковский психоневрологический интернат" проводилась в период с "08" октября 2022 г., 10 час. 00 мин. по "15" ноября 2022 г., 15 час. 00 мин.. года с целью исполнения ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Главного управления МЧС России по Курской области на 2022 год.

Согласно статьи 2 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Статьей 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" регламентировано, что руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

Согласно Приказа Комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области № 81 л/с от 24.05.2021 г. Шаповалов Иван Сергеевич с 24.05.2021 года назначен директором Областного бюджетного учреждения стационарного социального обслуживания Курской области "Ширковский психоневрологический интернат".

Административное дело рассмотрено в присутствии должностного лица — директора Областного бюджетного учреждения стационарного социального обслуживания Курской области "Ширковский психоневрологический интернат" Шаповалова Ивана Сергеевича, с выявленными нарушениями Шаповалов И.С.. согласен, о чем имеется запись в протоколе об административном правонарушении № 74 от 15 ноября 2022 года.

Таким образом, директор Областного бюджетного учреждения стационарного социального обслуживания Курской области "Ширковский психоневрологический интернат" Шаповалов Иван Сергеевич, совершил административное правонарушение, ответственность за которые предусмотрена частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев,

предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В течение 2021-2022 года директор Областного бюджетного учреждения стационарного социального обслуживания Курской области "Ширковский психоневрологический интернат" Шаповалов Иван Сергеевич, к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях не привлекался.

На основании вышеизложенного, руководствуясь частью 3.5 статьи 4.1, пунктом 6 части 2 статьи 23.34 и статьей 29.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также принимая во внимание пункт 1 части 1 статьи 4.2 (раскаяние лица, совершившего административное правонарушение) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

Должностное лицо – директора Областного бюджетного учреждения стационарного социального обслуживания Курской области "Ширковский психоневрологический интернат" Шаповалова Ивана Сергеевича, за нарушение требований пожарной безопасности, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 3.13130.2009, СП 5.13130.2009, Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре";


1. Привлечь к административной ответственности и назначить административное наказание в виде предупреждения.
2. Объявить, что он и иные заинтересованные лица имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 10 дней со дня вручения или получения Главному государственному инспектору по пожарному надзору Курской области (г. Курск ул. Можаяевская д. 6) или в Большесолдатском районном суде (Курская область, Большесолдатский район, с. Большое Солдатское, ул. Мира, д. 6)..

Настоящее постановление вступает в законную силу по истечении 10 дней со дня его вручения или получения копии.


(подпись лица, вынесшего постановление)

А.В. Радченко
(расшифровка подписи)

Копию постановления получил «__» _____ 2022 года


(подпись)

Шаповалов И.С..
(Ф.И.О.)

Копия постановления направлена _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Постановление вступило в законную силу «__» _____ 2022 г.

(подпись должностного лица, вынесшего постановление)

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 51-00-22
(по вопросам неправомερных действий гос. инспекторов и консультаций)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

по устранению причин и условий, способствовавших административному правонарушению

15.11.2022

с. Большое Солдатское

Главный государственный инспектор Суджанского, Беловского и Большесолдатского районов Курской области по пожарному надзору Радченко Алексей Викторович отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Суджанскому, Беловскому и Большесолдатскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области, расположенного по адресу: Курская область, Суджанский район г. Суджа, ул. Розы Люксембург, д. 15, рассмотрев 15 ноября 2022 года, по адресу: Курская область, Большесолдатский район с. Большое Солдатское, ул. Кооперативная, д. 19, кабинет ОНД и ПР, рассмотрев постановление о назначении административного наказания от 15 ноября 2022 года, возбужденного в отношении должностного лица - директора Областного бюджетного учреждения стационарного социального обслуживания Курской области "Ширковский психоневрологический интернат" Шаповалова Ивана Сергеевича (далее ОБУССОКО «Ширковский психоневрологический интернат»), установлено, что директор ОБУССОКО «Ширковский психоневрологический интернат» Шаповалов И.С. в зданиях ОБУССОКО «Ширковский психоневрологический интернат» расположенном по адресу: Курская область, Большесолдатский район, с. Волоконск, нарушил требования пожарной безопасности, а именно:

В здании главного корпуса

1. На 2-м этаже, в актовом зале, в комнате № 2, в комнате № 13, в помещении хранения вещей, формирование сигналов управления системой оповещения 3-го типа осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, не удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р];
2. На 1-м этаже, в комнате № 9, в комнате № 10, в комнате № 11, в обеденном зале столовой, формирование сигналов управления системой оповещения 3-го типа осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, не удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р
3. Помещение столовой не оборудовано системой пожарной сигнализации;

Здание главного жилого корпуса

4. В здании главного жилого корпуса при применении СОУЭ 3-го типа не разработан специальный текст, не содержащий слов, способных вызвать панику;
5. На 2-м этаже, в комнате № 2, в комнате № 13 уровень звука на уровне головы спящего человека менее 70 дБА;
6. На 1-м этаже, в комнате № 9, в комнате № 4, в комнате № 10, в комнате № 11, уровень звука на уровне головы спящего человека менее 70 дБА;

Здание хозяйственного корпуса

7. В помещении бани, формирование сигналов управления системой оповещения 2-го типа осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, не удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении;

Здание гаража

8. В гараже, формирование сигналов управления системой оповещения 2-го типа осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, не удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р.

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с ч. 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – нарушение требований пожарной безопасности за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 Кодекса РФ об административных правонарушениях и частями 6, 6.1 и 7 статьи 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, совершенное в условиях особого противопожарного режима

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 23.34.; 29.13. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

Вам необходимо:

1. Принять меры к устранению вышеуказанных нарушений требований пожарной безопасности;
2. В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст.19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

(подпись лица, вынесшего представление)

А.В. Радченко
(расшифровка подписи)

Представление получил 15.11.2022

Шаповалов И.С.

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением МЧС России
от 03.09.2021 № 777

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий, QR-код



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Курской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Суджанскому, Беловскому и Большесолдатскому районам
(307800, Курская область, г. Суджа, ул. Р. Люксембург, 15, тел. (47143) 2-14-80)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 74/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Юридическому лицу – ОБЛАСТНОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
СТАЦИОНАРНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "ШИРКОВСКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" в лице директора Шаповалова Ивана Сергеевича.
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки
№ 74 от «15» ноября 2022 года

в период с «8» ноября 2022 г. по «15» ноября 2022 г.

Заместителем главного государственного инспектора Суджанского, Беловского и
Большесолдатского районов Курской области по пожарному надзору Макаровым
Алексеем Николаевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица директор
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СТАЦИОНАРНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "ШИРКОВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" Шаповалов Иван
Сергеевич

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
В здании главного корпуса				
1.	На 2-м этаже, в актовом зале, в комнате № 2, в комнате № 13, в помещении хранения вещей, формирование сигналов управления системой оповещения 3-го типа осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, не удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р	п. 14.2; приложение Р, п. Р2 СП 5.13130.2009 [4]. Ст. 83 Технического регламента [1];	01.08.2023 г.	
2.	На 1-м этаже, в комнате № 9, в комнате № 10, в комнате № 11, в обеденном зале столовой, формирование сигналов управления системой оповещения 3-го типа осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, не удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р	п. 14.2; приложение Р, п. Р2 СП 5.13130.2009 [4]. Ст. 83 Технического регламента [1];	01.08.2023 г.	
3.	Помещение столовой не оборудовано системой пожарной сигнализации	п. 5, приложение 3, стр. 38 Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре".	01.08.2023 г.	
Здание главного жилого корпуса				
4.	В здании главного жилого корпуса при применении СОУЭ 3-го типа не разработан	п. 6, таблицы 2 НПБ 104-03, пункта 1, таблицы 2, СП 3.13130.2009;	01.08.2023 г.	

	специальный текст, не содержащий слов, способных вызвать панику			
5.	На 2-м этаже, в комнате № 2, в комнате № 13 уровень звука на уровне головы спящего человека менее 70 дБА	п.4.3 СП 3.13130.2009;	01.08.2023 г.	
6.	На 1-м этаже, в комнате № 9, в комнате № 4, в комнате № 10, в комнате № 11, уровень звука на уровне головы спящего человека менее 70 дБА	п.4.3 СП 3.13130.2009;	01.08.2023 г.	
Здание хозяйственного корпуса				
7.	В помещении бани, формирование сигналов управления системой оповещения 2-го типа осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, не удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р	п. 14.2; приложение Р, п. Р2 СП 5.13130.2009 [4]. Ст. 83 Технического регламента [1];	01.08.2023 г.	
Здание гаража				
8.	В гараже, формирование сигналов управления системой оповещения 2-го типа осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, не удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р	п. 14.2; приложение Р, п. Р2 СП 5.13130.2009 [4]. Ст. 83 Технического регламента [1];	01.08.2023 г.	


Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заместитель главного государственного инспектор
Суджанского, Беловского и Большесолдатского
районов Курской области по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Макаров А.Н
15 ноября 2022



(подпись)

Предписание для исполнения получил(а):



(подпись)

Директор ОБУССОКО "ШИРКОВСКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"
Шаповалов Иван Сергеевич
(должность, фамилия, инициалы)

«15» ноября 2022 года

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 51-00-22
(по вопросам неправомερных действий государственных инспекторов и консультаций)